Ajuntament de Barcelona

SEGURETAT EN CAS D'INCENDI EN NAUS LOGÍSTIQUES

Bombers de Barcelona

ZONES LOGÍSTIQUES A BARCELONA

B030270

19 FEB. 2000

Port de Barcelona

Autoritat Portuària de Barcelona

PLA ESPECIAL D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BARCELONA - ZONA D'ACTIVITATS LOGÍSTIQUES - Z.A.L.

GENER 2000

Ajuntament de Barcelona

APROVAT definitivament pel Consell Plenari de l'Ajuntament en sessió de 28 GEN. 2000

LA SECRETÀRIA DELEGADA

BARCELONA REGIONAL

Bombers de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

ZONES LOGÍSTIQUES A BARCELONA

Bombers de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

SITUACIÓ NAUS LOGÍSTIQUES EXISTENTS

- Establiments de risc mig (OMPCI 91, 96 annex industrial).
- Instal·lacions de ruixadors i exhutoris.
- Estructura de **formigó prefabricat** (bigues delta o epsilon) o metàl·lica.

AFECTACIÓ BIGUES DELTA

INTERVENCIONS SOBRE NAUS LOGÍSTIQUES EXISTENTS

EDIFICIS AMB SOL
1 SOL EXPLOTADOR



EDIFICIS AMB VARIS
EXPLOTADORS



DOBLAR ESTRUCTURA PER
MANTENIR TIPUS B

INTERVENCIONS SOBRE NAUS LOGÍSTIQUES EXISTENTS

ABASTAMENT AIGUA CONTR INCENDIS ZAL BARCELONA



UN DIPÒSSIT I GRUP DE PRESSIÓ COMÚ PER TOTES LES NAUS

REQUISITS DEL SISTEMA:

Ruixadors ESFR K17 i K25

Paràmetres NFPA-13

NAUS LOGÍSTIQUES DE NOVA CONSTRUCCIÓ

RSCIEI + ORCPI-08

3.1.5. Magatzem de logística o trànsit. Quan en els establiments destinats a magatzems de logística o trànsit es desconeguin el productes emmagatzemats i, per tant, no es pugui calcular la càrrega de foc, com a mínim es consideraran establiments de nivell de risc intrínsec «mitjà».

ENFOC PRESCRIPTIU
VS
ENFOC PRESTACIONAL

- **GRANS SECTORS**
- **GRANS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ**
- **ESTRUCTURES AMB GRANS LLUMS**

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ